



• **ЦНИИПРОМЗДАНИЙ** •

Открытое акционерное общество
«Центральный научно-исследовательский и проектно-
экспериментальный институт промышленных зданий
и сооружений — ЦНИИПромзданий» (ОАО «ЦНИИПромзданий»)

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское ш., д. 46, корп. 2
Телефон: +7 (495) 482-4506; факс: +7 (495) 482-4306
e-mail: cniipz@cniipz.ru; http://www.cniipz.ru
ОГРН 1027739344544, ИНН/КПП7713006939/771301001

10.04.2014

№ 488/3-6

На № б/№

от 08 января 2014 г.

Генеральному директору
ООО «Медиса»

Кухте Д.А.

119296, Москва, Университетский
пр-кт, дом 5

Проведенные испытания герметиков марок «Рабберфлекс ПРО-25», «Рабберфлекс ПРО PU-40» (производства Emfi S.A.S., Франция) и «Рабберфлекс-50» (производства Alchimica S.A., Греция) показали их низкое водопоглощение (не более 1,0% в течение 7ми суток), что свидетельствует об отсутствии или незначительной пористости этих материалов. Поэтому определять морозостойкость этих герметиков (в отличие от строительных пористых материалов, например, легких бетонов) нецелесообразно.

Зам. генерального директора
ОАО «ЦНИИПромзданий»



С.М. Гликин

Исп. Воронин А.М.
Тел.: 8 (495) 482-19-49