

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево,
Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

Апреля 2023г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ**(анализа)****№28886-ПРГ/23 от 17.04.2023**

1	Объект	Однокомпонентная полиуретановая мастика Топколор®.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Медиса», Адрес: 119296, г. Москва, Университетский проспект, д. 5, ИНН: 7727203581, ОГРН: 1027739050624
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Медиса», Адрес: Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, улица Машиностроителей, д.15, ИНН: 7727203581, ОГРН: 1027739050624
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 28886 от 06 Марта 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	07 Марта 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	16 Марта 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	21 Марта 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Условная прочность, МПа (кгс/см ²), не менее	0,6 (6,0)	3,33 (33,3)	ГОСТ 30693-2000
2	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	150	450	ГОСТ 30693-2000
3	Прочность сцепления с основанием, МПа (кгс/см ²), не менее	0,2 (2,0)	2,53(25,3)	ГОСТ 30693-2000
4	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	2	1,63	ГОСТ 30693-2000
5	Мастики	Должны выпускаться в готовом к употреблению виде	Соответствует требованию	ГОСТ 30693-2000
6	Внешний вид	Должны быть однородными — без видимых посторонних включений	Соответствует требованию	ГОСТ 30693-2000

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Однокомпонентная полиуретановая мастика Топколор®, выпускаемая Обществом с ограниченной ответственностью «Медиса», Адрес: Россия, 142115, Московская область, г. Подольск, улица Машиностроителей, д.15, ИНН: 7727203581, ОГРН: 1027739050624, **соответствует:** ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия».

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.